

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1540 (1945) ಶ್ರೀ ಅಪ್ಪಯ್ಯಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಪಾಟೀಲ (ಸಂಕೇತರ) : ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು;

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು;

ಇ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನು?

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ (ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) :

ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಲಾಮವಾಡಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು 2001-02ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 0.40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-7ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 60.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆ) ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಪುಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇ) ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಓಲ್ಟೇಜ್ ತೊಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು

1542(1867) ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ;

ಆ) ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು; ಯಾವಾಗ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು;

ಈ) ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಬ್-ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆಯೇ; ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು; ಕೆಲಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯೇನು; ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು?

ಇ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ (ಇಂಧನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು) :

ಅ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಶಾಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಕೋಣಂದೂರು, ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ

ಗಾತ್ರದ ವಾಹಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಓಲ್ಟೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಿದೆ.

ಅ) ಆ ಮತ್ತು ಈ

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ 110 : 11 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮ್ಮರಡಿಯಲ್ಲಿ 100:11 ಕೆ.ವಿ. 1X10 ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೂತನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಣಂದೂರಿನಲ್ಲಿ 110:11 ಕೆ.ವಿ. 1X5 ಎಂ.ವಿ.ಎ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನೂತನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಗಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯೂ ಸಹ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2001ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಮ್ಮರಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಣಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇವೆರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ 110 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ 110 ಕೆ.ವಿ.ಗೆ ಬದಲಾಗಿ 33 ಕೆ.ವಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, 33:11 ಕೆ.ವಿ.ಯ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿಯವರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿಯು ಸ್ವೀಕೃತವಾದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಿಗಮದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ

ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

1543(1868) ಶ್ರೀ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ (ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ) : ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

1) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಖಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು; ಇದರ ಮೊತ್ತವೇನು? ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಇವೆ;

2) ಸದರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸದಂತೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆಯೇ; ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾರಣವೇನು?

3) ಈ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವರಾಹ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಬಿಲ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ; ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ; ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ; ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು?